



QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	
	Tomada Baixa H = 0.30 cm
	Tomada Média H = 1.20 m
	Tomada Alta H = 2.00 m
	Conjunto de tomadas baixa, telefone e rede H = 0.30 cm.
	Ponto para Dispositivo de fone de Ouvido
	Chamada de Enfermagem (para sanitários h = 1.50 m)
	Oxigênio Medicinal
	Ar Comprimido Medicinal
	Vácuo Clínico
	- Conjunto para Box 01 a Box 07 - H = 1.35 m
	- Conjunto para Sala de Estabilização - H = 1.35 m
OBSERVAÇÃO	
1 - As alturas dos pontos devem ser consideradas com o piso acabado.	
2 - Os pontos de marcação de split de ar condicionado são meramente ilustrativos, sendo necessário o desenvolvimento de projeto específico conforme legislação NBR 7256.	

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO	FEITO

OBSERVAÇÕES:
 - TOME AS CORTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
 - O PROJETO ATENDE AS NORMAS EM VIGOR.
 - O PROJETO ATENDE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM PORTARIA 98/2001.

CLIENTE LOCAL:
UBS - PA - PEDRO DO RIO (Antiga Escola Mun. Nilo Peçanha)
 Est. União e Indústria, 19691 - Pedro do Rio - PETRÓPOLIS - RJ
 SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

PROJETO:
UBS - PEDRO DO RIO

PRINCIPAIS:
ARQUITETURA - INSTALAÇÕES - TÉRREO

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA	CODIGO	ESCALA
28 / 02 / 2023	008/2023	1:50
TRABALHISTA	DESIGNADO	TARIFADO
MST	MST	MST
FOLHA	REVISÃO	
009 / 016	R00	

ARQUIVO: 09.PDR.UBS.TERREO-INS-R00.DWG



RUA VIGÁRIO CORREIA, 1340 - CORREAS - PETRÓPOLIS / RJ - CEP: 31720-288
 TEL: 24 22886000 / 081152215 - E-mail: arquitetura@sehac.com.br