



01 PLANTA BAIXA
1º PAVIMENTO
Esc. 1/50

ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE ILUMINAÇÃO	
	Luminária retangular de embutir (60x24cm) - difusor c/ pintura eletrostática branca, sem reator e fechamento em acrílico leitoso p/ 02 lâmpadas tubular de LED T8 18W e 4500K
	Luminária retangular de embutir (120x24cm) - difusor c/ pintura eletrostática branca, sem reator e fechamento em acrílico leitoso p/ 02 lâmpadas tubular de LED T8 18W e 4500K
	Luminária arandela p/ parede H = 2,00 m
	Sinalizador de chamada de enfermagem, localizado no forro em gesso.
	Interruptor Simples, altura h= 1.10 m no eixo.
	Interruptor de Duas Seções, altura h= 1.10 m no eixo.
	Interruptor de Três Seções, altura h= 1.10 m no eixo.
	Interruptor de Quatro Seções, altura h= 1.10 m no eixo.
	Interruptor com circuito Three Way (3w) utilizar caixa 4"x4".

OBSERVAÇÕES

- 1 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local.
- 2 - As alturas dos pontos devem ser considerados com o piso acabado e no eixo.
- 3 - Pontos de luminárias não cotados estão em eixo.
- 4 - Interruptores não cotados estão a 15cm da boneca.

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO	FEITO

OBSERVAÇÕES:
 - TODAS AS COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
 - O PROJETO ATENDE AS NORMAS DA ABNT.
 - O PROJETO ATENDE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM PORTARIA 98/2001.

CLIENTE LOCAL
UBS + PA - PEDRO DO RIO (Antiga Escola Mun. Nilo Peçanha)
 Est. União e Indústria, 19691 - Pedro do Rio - PETRÓPOLIS - RJ
 SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

PROJETO
UBS - PEDRO DO RIO

PROJETA
ARQUITETURA - ILUMINAÇÃO - 1º PAVIMENTO

FASE
PROJETO BÁSICO

DATA	CODIGO	ESCALA
28 / 02 / 2023	006/2023	1:50
PROJETA	DESIGNADO	REVISADO
MST	MST	MST
FOLHA	REVISÃO	
012 / 016	R00	

ARQUIVO: 12.PDR.UBS-1PAV-ILM-R00.DWG

RUA VIGÁRIO CORREIA, 146 - CORREIAS - PETRÓPOLIS / RJ - CEP: 21720-288
 TEL: 24 2288900 / 081152215 - E-mail: arquitetura@sehac.com.br