




OBSERVAÇÃO
 1 - Altura do Split pela base inferior do piso acabado = 2.25m
 2 - Aparelhos não cotados estão centralizados



VISTA REFERÊNCIA
ALTURA AR. CONDICIONADO
 ESC: 1/20

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO	FEITO

CLIENTE LOCAL
UBS + PA - PEDRO DO RIO (Antiga Escola Mun. Nilo Peçanha)
 Est. União e Indústria, 19691 - Pedro do Rio - PETRÓPOLIS - RJ
 SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

PROJETO
UBS - PEDRO DO RIO
 ARQUITETURA - AR-CONDICIONADO - TÉRREO

FASE
PROJETO BÁSICO

DATA	CODIGO	ESCALA
28 / 02 / 2023	0062023	1:50
TABULETA	DESCRIPÇÃO	TABULETA
MST	MST	MST
FOLHA	REVISÃO	
013 / 016	R00	

ARQUIVO: 13.PDR.UBS.TERREO.AC.RD0.DWG

